



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 电字第31890265号

Certificate No.



扫码识真伪

证书单位 临沂市安装公司
Applicant

计量器具名称 感应耐压试验装置
Name of Instrument

型号/规格 HMSFQ-5kVA/360V
Type/Specification

出厂编号 1809031
Serial No.

制造单位 武汉国电华美电气设备有限公司
Manufacturer

校准依据 参照 JJG124-2005 《电流表、电压表、功率表及电阻表
检定规程》
Calibration Regulation



批准人:

Approved by

核验员:

Checked by


校准员:

Calibrated by

校准日期 2018 年 09 月 25 日
Date of Calibration Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号
Authorization Certificate No.
地址: 湖北省武汉市江堤中路28号
Address
传真: (027) 84843950
Fax

电话: (027) 84846917, 84825873
Telephone
邮编: 430050
Post Code
网址: www.whjl.org.cn
Website



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31890265号
Certificate No.

- 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂)法计(2017)A001号
This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计(2017)A001号

- 本次校准所使用的主要计量标准器
Standards of measurement used in the Calibration

名称
Name
数字多用表

证书编号
Certificate No.
电字第91840357号

有效期至
Valid Date To
2019-09-04



- 校准环境条件
Environmental condition on the Calibration

温度: 20℃
Temperature


湿度: 60%RH
Humidity

其他: /
Others

地点: 生产车间
Place

7008318

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute



武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第31890265号

Certificate No.

校准结果/说明:

Results of Calibration and additional explanation

一、输入电压:

AB相实测381.26V, AC相实测380.45V, BC相实测380.97V。

二、输出频率:

实测频率150.06Hz。

三、电压试验: (AC)

示值(V)	实测值(V)
100	100.12
200	200.18
300	300.25
360	360.30



四、电流试验: (AC)

示值(A)	实测值(A)
5	4.978
10	9.956

测量结果的不确定度: (电流) $U_{rel}=0.3\%$ $k=2$

(电压) $U_{rel}=0.17\%$ $k=2$

以下空白

以上结果, 仅对所校准样品有效。

The results are only responsible for the items calibrated.

建议下次复校时间间隔为12个月。

Due date of next calibration is 12 months.